

FICHE DE RESULTATS

NIVEAU STANDARDISE DE PRESSION ACOUSTIQUE DES BRUITS D'IMPACTS

Demandeur : AMC

Lieu des essais : maquette ADIVBOIS

Référence des locaux : S14-S04r

Nature du plancher séparatif : CLT nu / suspentes AKUSTIK+SYLOMER 15 + Fourrures S47 17/6 + Laine de verre ROULE ép 75mm + 1 peau TWIN FLAM BA18

Observations : sous-couche liège + parquet contre-collé

N° FDE :	22/0690
Réf. Essai	Config F
N° Essai :	3
Date de l'essai	18/07/23
Volume salle réception :	26 m ³

Fréquence en Hz	L' nT en dB
50	63,6
63	66,2
80	63,8
100	61,6
125	59,2
160	60,8
200	60,9
250	56,8
315	56,2
400	55,3
500	53,3
630	47,8
800	43,3
1000	39,4
1250	33,8
1600	29,1
2000	26,6
2500	26,9
3150	27,9
4000	23,4
5000	18,0

Classification ISO 717-2 ⁺	
L' nT,w	53 dB
C _{1,100-2500}	0 dB
C _{1,50-2500}	4 dB

L' nT en dB



(+) : Evaluation fondée sur le mesurage in situ à l'aide des résultats obtenus par une méthode d'expertise

F en Hz

Ce document ne constitue pas un rapport d'essais. Il ne peut donc en aucun cas faire l'objet d'une exploitation commerciale.