

FICHE DE RESULTATS

NIVEAU STANDARDISE DE PRESSION ACOUSTIQUE DES BRUITS D'IMPACTS

Demandeur : AMC
 Lieu des essais : maquette ADIVBOIS
 Référence des locaux : S14-S04r

Nature du plancher séparatif : CLT nu / sans plafond

Observations : sous-couche liège + parquet contre-collé

N° FDE :	22/0690
Réf. Essai	Config G
N° Essai :	3
Date de l'essai	27/07/23
Volume salle réception :	26 m ³

Fréquence en Hz	L' _{nT} en dB
50	67,4
63	72,5
80	74,5
100	72,1
125	75,3
160	73,6
200	77,2
250	76,6
315	78,9
400	79,8
500	79,6
630	76,6
800	72,7
1000	67,9
1250	62,9
1600	58,2
2000	54,9
2500	49,7
3150	48,3
4000	48,7
5000	46,9

Classification ISO 717-2 ⁺	
L' _{nT,w}	73 dB
C _{L,100-2500}	-1 dB
C _{L,50-2500}	0 dB



(+) : Evaluation fondée sur le mesurage in situ à l'aide des résultats obtenus par une méthode d'expertise

F en Hz

Ce document ne constitue pas un rapport d'essais. Il ne peut donc en aucun cas faire l'objet d'une exploitation commerciale.